


Информация  
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности,  
выявленных в ходе проверки ОНД и ПР Славянского района УНД и ПР ГУ МЧС России по Краснодарскому краю,  
акт выездной проверки от 22.09.2023 № 2308/027-23/49-П/АВП

№ п/п	Наименование учреждения	Вид нарушения требований пожарной безопасности, указанной в акте проверки	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности, указанный в предписании	Наименование мероприятия, направленного на устранение нарушения. Планируемый срок выполнения мероприятия	Информация о выполнении мероприятия, направленного на устранение нарушения, текущая ситуация
1.	ГКУ СО КК «Славянский СРЦН»	1. Отсутствует противопожарная дверь в техническое помещение на первом этаже здания приёмного отделения (спальный корпус Лит. В).	18.03.2024	Приобретение, демонтаж деревянной двери и монтаж противопожарной двери в техническое помещение приёмного отделения (спальный корпус Лит. В) - до 18.03.2024.	Работу планируется выполнить в 2024 году. Заявка от 28.07.2023 № 204.219-01-15-2516/23 на выделение денежных ассигнований на 2024 год в рамках реализации государственной программы Краснодарского края «Обеспечение безопасности населения» направлена в министерство труда и социального развития Краснодарского края.
2.		2. Отсутствуют противопожарные двери в технические помещения (каб. № 1, 5, 6) на первом этаже здания игрового корпуса (Лит. Л).	18.03.2024	Приобретение, демонтаж деревянных дверей и монтаж противопожарных дверей в технические помещения (каб. № 1, 5, 6) на первом этаже здания игрового корпуса (Лит. Л) - до 18.03.2024.	Работу планируется выполнить в 2024 году. Заявка от 28.07.2023 № 204.219-01-15-2516/23 на выделение денежных ассигнований на 2024 год в рамках реализации государственной программы Краснодарского края «Обеспечение безопасности населения» направлена в министерство труда и социального развития Краснодарского края.

Исполняющий обязанности директора учреждения



Л.В. Винник